




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU

PSSE-NHK-431-379-3/18

Nowy Targ, dnia 21.06.2018r.



KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KROŚCIENKO-SOBIESKIEGO-ŁĄKCICA W KROŚCIENKU N/DUNAJCEM zaopatrującego w wodę do spożycia użytkowników w/w wodociągu z dnia 21.06.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Krościenko-Sobieskiego –Łąkcica w Krościenku n/Dunajcem zaopatrującego w wodę do spożycia użytkowników w/w wodociągu, że w dniu 21.06.2018r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 21.06.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 19.06.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakterii Escherichia coli – >3 jtk/100ml.

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy-Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209