



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Nowym Targu**

Znak: PSSE-NHK-431-563-1/18

Nowy Targ dnia,

03. GRU. 2018



**Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Krościenku n/D  
ul. Rynek 32  
34-450 Krościenko n/D**

**DECYZJA 388/2018**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn.zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1152), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po analizie sprawozdania z badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Krakowie próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Krośnica w dniu 10.10.2018r. w budynku Szkoły Podstawowej w Krośnicy, nr LZW/1261/W/N/2018

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Krośnica.**

Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologicznej w Nowym Targu  
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6  
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl  
adres skrytki na ePUAP: /PSSE\_Nowy-Targ/Sekretariat  
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77  
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

## UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbki wody pobranej do badania w dniu 10.10.2018r. w budynku Szkoły Podstawowej w Krośnicy, nr LZW/1261/W/N/2018 w badanym zakresie wykazała ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, orzeka jak w sentencji decyzji.

*Decyzję o jakości wody wydano celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2018r. poz. 1152).*



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Nowym Targu

mgr inż. *Jolanta Bakalarz*

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 6 w terminie 14- tu dni od dnia doręczenia decyzji.

Na zasadzie art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z prawa do zrzeczenia się odwołania strona może skorzystać w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 kpa:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a wyk. a.t. tel.182663165 wewn.303

### **Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D